

Gasunie Technische Standaard

GEKWALIFICEERDE LEVERANCIERS & PRODUCTEN PER SYSTEEM (CSW-55-N/1)

Doc. :

Versie :

Zandleven	Code	Naam	DLD(µm)
N1	1.	Transpoxy Barrier Aluminium 2.16 FF	120
	2.	Transpoxy Masterbond 4.68 BT	120
	3.	Transurethane Finish 93.47	60
N2	1.	Transpoxy Barrier Aluminium 2.16 FF	150
	2.	Transpoxy Masterbond 4.68 BT	150
N3	1.	Transpoxy Mio Sealer 91.65	50
	2.	Transpoxy Barrier Aluminium 2.16 FF	130
	3.	Transurethane Finish 93.47	60
SH	1.	Transpoxy Barrier 2.16 FF	100
HW1 NW1	1.	Niet gekwalificeerd	
	2.	Niet gekwalificeerd	
	3.	Niet gekwalificeerd	
EXD1	1.	Transpoxy Mio Sealer 91.65	75
	2.	Transurethane Finish 93.47	50

*Voor het SH systeem moet de grijs dicht bij of gelijk zijn aan **Grijs RAL 7038**